

Утверждаю:


Первый заместитель
директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

С.С. Матвеев

«__» _____ 2026 г.


**Технические требования
на изготовление компрессора винтового MIG22 (либо аналог)**

№ п/п	Критерий		Требование Заказчика
1.	Организация, для которой заказывается		ТПП «Когалымнефтегаз»
2.	Сверхдавление нагнетания	МПа	1,0*
3.	Производительность	м3/ч	192*
		м3/мин	3,2*
4.	Вес max	кг	450
5.	Габаритные размеры: (дл. x шир. x выс.)	мм	1380x850x1160*
6.	Подключение сжатого воздуха	дюйм	1
7.	Температура окружающей среды	°С	от +5 до +40
8.	Температура сжатого воздуха	°С	на 10 градусов выше температуры окружающей среды
9.	Уровень звука L	дБ (А)	70
10.	Максимальная температура масла	°С	+110
11.	Мощность двигателя	кВт	22
12.	Скорость вращения двигателя	об./мин	3000
13.	Напряжение питания	В	400
14.	Срок эксплуатации	год	10
15.	Потребность в охлаждающем воздухе	м3/ч	3500
16.	Гарантийные срок с момента ввода в эксплуатацию		Не менее 36 мес.

17.	Дополнительные требования заказчика	В комплект поставки включить ЗИП на 2 года эксплуатации
	Ответственное лицо, заполнившее опросный лист Ф.И.О. Кичигин А.А. Подпись:  Организация, должность: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ведущий инженер ОГЭ Контактный телефон: 8-(34667)-6-20-27	

*Осн. Параметры подбора оборудования.

Главный механик
ТПП «Когалымнефтегаз»

 А.Г. Огнев

« » 2026г.

Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»

 И.Д. Фархутдинов

« » 2026г.