

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ОАО «Беларуськалий»  
\_\_\_\_\_ А.Б. Петровский  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на закупку регулятора давления  
РДГД-М-2,0-Л (либо аналог) для ЦМЭл 4РУ

1. Назначение:

Регулятор давления газа домовой предназначен для понижения входного давления природных, искусственных, углеводородных и других неагрессивных газов, автоматического отключения подачи газа при повышении контролируемого (выходного) давления сверх установленного предела.

2. Количество: 50 шт.

3. Технические характеристики регулятора:

3.1 тип	РДГД-М-2,0-Л (либо аналог);
3.2 диаметр условного прохода, мм	20;
3.3 входное давление, МПа	0,05-0,6;
3.4 выходное давление, кПа	2,0±0,1;
3.5 предельные значения срабатывания сбросного клапана, кПа	3,3±0,2;
3.6 предельные значения срабатывания сбросного клапана, кПа	4,0±0,4;
3.7 присоединения:	
3.7.1 вход	М 27x1,5;
3.7.2 выход	М 33x2;
3.8 габаритные размеры, мм, не более:	
3.8.1 длина	190;
3.8.2 высота	165;
3.8.3 ширина	135;

4. Техническая документация: паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке.

5. Срок поставки: 2 квартал 2026 г.

6. Комплект поставки:

- 6.1. регулятор давления – 2шт;
- 6.2. техническая документация – 2 экз.

7. Требования к сертификации: ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

8. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
9. Требования к конкурсному предложению:
  - 9.1. Техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;
  - 9.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, при условии:
    - 9.2.1. оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительного запроса;
    - 9.2.2. не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;
    - 9.2.3. участник, предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;
    - 9.2.4. участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;
    - 9.2.5. информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, но с указанием требований примененного стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).

