

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение клапана запорного для манометров
по заявке на ненормируемые материалы для ЦМЭл 4РУ на 2025 год.

1. Наименование: КЗМ-1 (либо аналог);
2. Область применения: предназначены для подключения и отключения манометров в сети с природным и сжиженными углеводородными газами, а также для периодической проверки сбросом показаний манометра на «0».

3. Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
Условный проход, мм	3
Тип присоединения	Муфтовое
Присоединительная резьба к трубопроводу	G1/2
Резьба под манометр	M20x1,5
Размер под ключ, мм	24
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544-93
Длина, мм	96
Ширина (диаметр)	36
Материал корпуса	Латунь
Способ монтажа	Горизонтальный/вертикальный

4. Количество: 50 шт.

5. Срок поставки: май 2026 г.

6. Требования к техническому предложению:

6.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

6.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

6.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

6.3.1 Не отвечает требованиям технического задания;

6.3.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

6.3.3 Участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки и неточности.